

План мероприятий
по результатам выездной проверки на основании решения главного
государственного инспектора по пожарному надзору
от 19.07.2021 года

Предписание	Наименование мероприятия	Отметка о выполнении
Техническая документация (сертификат) на ковровое покрытие пола в музыкальном зале содержит информацию о показателях пожарной опасности этих материалов – Класс КМ 4 (в помещения зданий ДОО подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2).	Демонтаж коврового полового покрытия касса пожарной опасности КМ 4	выполнено ноябрь 2021 года