



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
ГОРОДА МАГАДАНА

ул. Якутская, д.65, г. Магадан, 685000
Тел./факс: (4132) 65-49-99
E-mail: magprokuratura@maglan.ru

30.12.2022 № 0482022/ПрпЧд3

бх 34
от 26.01.2023

319636 603318

И.о. заведующего муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Магадана «Центр развития ребёнка – детский сад № 46»

Шевченко А.А.

пр-кт Карла Маркса, д. 41 «А»,
г. Магадан, 685030

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
законодательства о пожарной
безопасности

Прокуратурой города Магадана проведена проверка исполнения федерального законодательства муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Магадана «Центр развития ребёнка – детский сад № 46» (далее – учреждение), в ходе которой установлено, что в нарушение статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ) в учреждении не обеспечивается пожарная безопасность.

Так, в нарушение подпункта «б» пункта 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правила) дверь эвакуационного 2 младшей группы, ведущего непосредственно из здания наружу, фактически заблокирована снежным покровом.

В нарушение части 3 статьи 4 Федерального закона № 123-ФЗ, пунктов 6.1.2, 6.5.1 СП 484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (далее – СП 484.1311500.2020) в помещении пищеблока (горячий цех) отсутствует тепловой пожарный извещатель.

Не представлена документация на покрытие пола в музикальном и спортивном зале (ковровое покрытие), подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности, чем нарушены требования части 6 статьи 134, таблицы 29 Федерального закона № 123-ФЗ, пункта 25 Правил.

ПГ № 001940

Дверь эвакуационного выхода из музыкального зала по состоянию на 26.12.2022 закрыта на ключ, замок не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа, что не соответствует требованиям абзаца 1 пункта 26 Правил.

На 3 этаже учреждения размещены 2 складских помещения, которые в техническим паспорте на здание учреждения обозначено как чердачные помещения.

С учётом изложенного в помещениях чердака организованы складские помещения для хранения различных горючих предметов, что является нарушением подпункта «б» пункта 16 Правил.

Вентиляционная камера на 3 этаже учреждения в нарушение части 3 статьи 4 Федерального закона № 123-ФЗ, пунктов 6.1.2, 6.5.1 СП 484.1311500.2020 не оборудована системой пожарной сигнализации.

В указанной вентиляционной камере допускается хранение различных горючих предметов, что не согласуется с требованиями подпункта «д» пункта 41 Правил.

Вопреки требованиям пункта 43 Правил не определён порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционной камеры от горючих отходов и отложений не реже 1 раза в год с составлением соответствующего акта и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

В чердачных помещениях на 3 этаже эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, что является нарушением подпункта «в» пункта 35 Правил.

При эксплуатации системы пожарной сигнализации свыше срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), согласно технической документации – свыше 10 лет, и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладателем объекта защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний системы пожарной сигнализации до их замены в установленном порядке, что не согласуется с требованиями статей 4-6 Федерального закона № 123-ФЗ, абзаца 3 пункта 54 Правил, ГОСТ Р 53325-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний».

Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, что не согласуется с требованиями абзаца 5 пункта 54 Правил.

Выявленные нарушения законодательства создают угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, прежде всего – несовершеннолетних, что является недопустимым.

Результаты проведённой проверки и характер допущенных нарушений свидетельствуют о том, что их причиной послужило недобросовестное отношение работников, ответственных за соблюдение требований пожарной

безопасности, к обязанностям, а условием – недостаточный уровень контроля за подчинёнными со стороны руководителя, что указывает на совершение указанными выше лицами дисциплинарных проступков.

На основании изложенного, руководствуясь частями 2 и 3 статьи 22, статьёй 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием должностного лица прокуратуры города Магадана.
2. В течение месяца со дня внесения представления принять организационные меры по недопущению подобных нарушений впредь, а также по устраниению допущенных нарушений, причин и условий, им способствующих.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом ответственности лиц, допустивших вышеуказанные нарушения законодательства.
4. О месте и времени рассмотрения представления заблаговременно уведомить прокурора города.
5. О результатах принятых мер сообщить прокурору города Магадана в письменной форме с приложением подтверждающих документов в тридцатидневный срок.

Заместитель прокурора города Магадана
советник юстиции

И.А. Воробьёв